

Attestation de levée des anomalies d'un Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité.

Type de bien : Appartement Type 3
Date de fin de construction : 2001.
Localisation : 41 rue des Chartreux, 69001 LYON
Localisation précise : Etage 1, Lot N°3
Propriétaire : Monsieur JACOUTOT Lionel

Date du Diagnostic d'EIIE : 25/07/2017
Réalisé par : LEXIMPACT, Mr FERREIRA

Je soussigné Franck MICHELAS, Electricien, atteste qu'à l'issue de mon intervention en date du 06/10/2017 à l'adresse ci-dessus, l'ensemble des anomalies décrites (Paragraphe F page 3) dans l'EIIE de Leximpact sont corrigées.

- Article B4.3 j1 : Tableau électrique modifié.
- Article B5.3 a : Liaison Equipotentiel Supplémentaire installée au niveau de la baignoire de la Salle de Bain.
- Articles B7.3, B8.3 a, B8.3 b : correction par installation de luminaires dans les chambres 1 & 2, et changement de l'éclairage détérioré dans la salle de bain.

Fait à Limonest, le 13/10/17

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a cursive, somewhat abstract shape.